



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 368/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №233» Заводского
района г. Саратова

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного
инспектора

город Саратова

по пожарному надзору № 369

(наименование органа ГПН)

от « 29 » апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 17 » мая 2021 г. по 16 ч 45 мин. « 11 » июня 2021 г.

проведена плановая (внеплановая) выездная (документарная)
проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Локтева Анжелика
Александровна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №233» Заводского
района г. Саратова, расположенного по адресу: г. Саратов ул. Миллеровская, 71, а, стр. 1

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с ИО Заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский комбинированного вида №233» Заводского района г. Саратова, Ивановой
Ольгой Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнении е)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система противопожарной защиты в случае пожара не	п. 71 Правил противопожарного режима в	11.04.2022	

	обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки	Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.;		
2	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54, 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	11.04.2022	
3	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	11.04.2022	
4	На объекте защиты сигнал «Пожар» формируется при срабатывании одного извещателя пожарной сигнализации, при этом сигнал «Пожар» должен формироваться при срабатывании двух извещателей пожарной сигнализации	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 14.1 СП 5.13130.2009, п. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 СП 484.13130.2020)	11.04.2022	
5	-На объекте защиты на первом этаже не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от	11.04.2022	

	класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения щитовой и не обозначена его категория на входной двери с наружной стороны	16.09.2020г.		
6	-На объекте защиты на 1-м этаже в помещении склада (помещение №10 согласно технического паспорта от 14.06.2005 г.) не защищено автоматической пожарной сигнализацией	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. А.4, п. 9 табл. А.1 СП 5.13130.2009, табл. 1 СП 486.13130.2020	11.04.2022	
7	-На объекте защиты на 1-м этаже здания в помещении склада (помещение №10 согласно технического паспорта от 14.06.2005 г.) не отделено от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проема (в проеме отсутствует противопожарная дверь	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88, табл.21,23 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	11.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Локтева Анжелика Александровна
«11» июня 2021г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

ИО Заведующий Иванова Ольга Валерьевна
(должность, фамилия, инициалы)

«11» июня 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)

